



Administration Communale
Service des eaux
Rue Emile Sanglard
CH-2852 Courtételle

Rapport d'analyse d'échantillon :252931-1

Emission du rapport 14 novembre 2025

N° de client	00099
N° de dossier	2501025
Nature de l'échantillon	Eau
Nom du préleveur	S.Klay
Plan et méthode d'échantillonnage	Référence client
Date d'échantillonnage	11.11.2025
Date de réception	11.11.2025
Conditions météo et température ambiante	Beau
Point de prélèvement (identification, description, état)	252931 : Courtételle réseau du Haut, Salle des fêtes, cuisine 252932 : Courtételle réseau du Bas, St-Germain 8
Remarque :	

Dans le réseau, une eau est considérée comme potable au point de vue bactériologique lorsqu'elle ne contient ni Escherichia Coli, ni Entérocoques dans 100 ml et moins de 300 germes aérobies par ml.

Commentaire :

Des compléments d'information et les incertitudes de mesures sont disponibles sur demande du client. Les prélèvements effectués par le client n'entrent pas dans le champ de l'accréditation. Pour plus d'information, se reporter à nos conditions générales de vente. (*) Analyses non accréditées (**) Analyses accréditées et sous-traitées (***) Analyses non accréditées et sous-traitées. Aucune information provenant du Laboratoire ne sera communiquée à des tiers non concernés par cette prestation. Le rapport ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation de RuferLab S.A. Le Laboratoire n'est, en aucun cas, responsable des données fournies par le client ; celle-ci sont inscrites dans le rapport en *Italiques*. Les résultats se limitent à l'échantillon tel que présenté à son arrivée au laboratoire.

Résultats revus et approuvés avant émission par :

RuferLab SA

Stéphane Rufer
Directeur

Maité Rohrbach
Laborantine en Chimie/Microbiologie





Analyses effectuées, n° échantillon 252931-252932

Paramètres d'analyses	Méthode	Date d'analyse Mise en culture	Unité	252931	252932
				Réseau du Haut Salle des fêtes, cuisine	Réseau du Bas St-Germain 8
Heure de prélèvement				10h35	10h15
Nombre de flacons				2	2
Température			°C	14.3	13.5
Traitement				UV	UV
Microbiologie					
Escherichia Coli	7.2-MOD-002-15-01	11.11.2025	UFC/100 ml	0	0
Entérocoques	7.2-MOD-002-15-02	11.11.2025	UFC/100 ml	0	0
Germes aérobies	7.2-MOD-002-15-03	11.11.2025	UFC/ml	6	19
Chimie					
Conductivité (20°C)	7.2-MOD-004-12-03	11.11.2025	µS/cm	450	468
Turbidité	7.2-MOD-004-20-01	11.11.2025	FNU	0.057	0.075

