



Syndicat Intercommunal Courtételle-Haute-Sorne
Service des eaux
Rue de la Fenatte 14
CH-2854 Bassecourt

Rapport d'analyse d'échantillon :251004-1

Emission du rapport : 23 avril 2025

N° de client	000214
N° de dossier	2500357
Nature de l'échantillon	Eau
Nom du préleveur	S.Klay
Plan et méthode d'échantillonnage	Référence client
Date d'échantillonnage	15.04.2025
Date de réception	16.04.2025
Conditions météo et température ambiante	pluvieux
Point de prélèvement (identification, description, état)	251004 : Les Petites Aingles 251005 : Noire Fontaine 251006 : Chenal 251007 : Chauffour 251008 : Le Noir Bois 251009 : Bambois

Remarque :

Dans le réseau, une eau est considérée comme potable au point de vue bactériologique lorsqu'elle ne contient ni Escherichia Coli, ni Entérocoques dans 100 ml et moins de 300 germes aérobies par ml.

Commentaire :

Des compléments d'information et les incertitudes de mesures sont disponibles sur demande du client. Les prélèvements effectués par le client n'entrent pas dans le champ de l'accréditation. Pour plus d'information, se reporter à nos conditions générales de vente. (*) Analyses non accréditées (**) Analyses accréditées et sous-traitées (***) Analyses non accréditées et sous-traitées. Aucune information provenant du Laboratoire ne sera communiquée à des tiers non concernés par cette prestation. Le rapport ne doit pas être reproduit, sinon en entier, sans l'autorisation de RuferLab S.A. Le Laboratoire n'est, en aucun cas, responsable des données fournies par le client ; celle-ci sont inscrites dans le rapport en *italiques*. Les résultats se limitent à l'échantillon tel que présenté à son arrivée au laboratoire.

Résultats revus et approuvés avant émission par :

RuferLab SA

Stéphane Rufer
Directeur

Catherine Corbat-Falbriard
Responsable Microbiologie



Analyses effectuées, n° échantillon 251004-251009

Paramètres d'analyses	N°CAS	Méthode	Date d'analyse	Unité	251004	251005	251006	251007	251008	251009	Valeur maximale OPBD ⁽¹⁾
					Source Les Petites Aingles	Source Noire Fontaine	Source Chenal	Source Chauffour	Source Le Noir Bois	Source Bambois	
Heure de prélèvement					10h30	08h05	08h15	08h30	08h45	08h20	
Nombre de flacons					1	1	1	1	1	1	
Température				°C	10.7	9	10	11	9.5	10	
Traitement					n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	n/a	
PFAS par LC-MS/MS*											
PFOA	335-67-1	7.2-MOD-001-37-2006	18.04.2025	µg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.5
PFHxS	41997-13-1	7.2-MOD-001-37-2014	18.04.2025	µg/l	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	< 0.001	0.3
PFOS	754-91-6	7.2-MOD-001-37-2015	18.04.2025	µg/l	0.001	0.001	0.001	0.002	0.002	0.001	0.3

⁽¹⁾ OPBD = Ordonnance sur l'eau Potable et l'eau des installations de Baignade et de Douche accessibles au public.

